



Fra rapport om befaringen i Boligsameiet av «NORSK BRANNVERN» JUNI 2016

Styret har mottatt rapport fra Norsk Brannvern etter befaringen på Knausen før sommeren. Representanter fra firmaet fikk besøkt flesteparten av leilighetene og sjekket fellesareal og kjellere.

Rapporten peker på følgende viktige ting:

- Alle leiligheter må ha minst to godkjente røyvarslere og ett brannslukkingsapparat. Dette er *hver beboers ansvar* å ha dette i orden. Varslere og slukkeapparater kan kjøpes hos Norsk Brannvern, på Jernia eller andre steder.
- Det oppbevares for mange private møbler og annet utstyr i fellesarealene i kjellerne. Beboere må rydde unna til egne boder, evt sette ting i jordkjeller.
- Det er ikke tillatt å oppbevare bildekk i kjellerrom. Dette er brannfarlig. Jordkjellere kan benyttes der dette finnes.
- Det mangler røykvarslere i kjellerne. Styrer sørger for at det blir montert varslere + brannslukkingsapparat hvert sted + i vaskeriet.

Styret, september 2016